




FECHA: 30-10-2017 POR: L. Gutiérrez


BRASS Chile S.A.
*tecnología de punta
 en transacciones fluidas*

CONTROL DE PRODUCTOS

Revisado por: 

Fecha: 

Falta agregar el transmisor de conductividad 3350-CIT-2016B.

FECHA: 02/10/2017

T:\Proyectos 2017\BPI7009\Tipo de Ingeniería\Subsistema\Disciplinas\Instrumentación\Pianos\En Trabajo\Diagramas de Lozo\Rev B\BPI7009-i-6000-DB015_B.dwg